



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LIGURIA - ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA

Oggetto: Requisiti minimi degli spazi da destinare a conservazione del patrimonio archivistico

I requisiti richiesti per i servizi sono stati definiti con riferimento a quanto indicato nelle *Linee guida per l'individuazione, l'adeguamento, la progettazione e l'allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro* del Ministero della cultura con riferimento alla documentazione cartacea (<https://dgspatrimonioculturale.beniculturali.it/sicurezza-opere-arte-e-progettazione-depositi-nuove-linee-guida/>), nonché ai documenti *Sedi d'archivio: caratteristiche e requisiti* elaborato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e Valle d'Aosta (disponibile al link <https://www.sab-piemonte.beniculturali.it/strumenti-e-materiali/requisiti-strutturali>) e *Vademecum per il servizio di conservazione in outsourcing di archivi di enti pubblici non statali* elaborato dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna (disponibile al link

Caratteristiche strutturali dei locali.

I depositi devono essere collocati in zona sicura, facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici, non soggetta a rischio sismico o idrogeologico (di inondazioni, allagamenti, frane ecc.), lontana da sedi industriali o manifatturiere potenzialmente pericolose (centrali elettriche, raffinerie, industrie chimiche) o a magazzini e depositi in cui sia conservato materiale pericoloso (autorimesse, depositi di detergivi e sostanze infiammabili, depositi di materiale plastico ecc.).

I depositi devono essere situati a piano terra, o sopraelevato.

Pareti, pavimenti e soffitti devono essere tali da consentire la massima pulizia del locale ed impedire la proliferazione di parassiti o muffe, nonché scongiurare rischi d'incendio.

Parametri ambientali

E' necessario che siano garantiti parametri ambientali adeguati alla conservazione per lunghi periodi: umidità percentuale compresa tra 50 e 60%, temperatura tra i 19 e i 24°C. Deve essere presente un sistema di monitoraggio costante dei parametri termo-igrometrici, che dovranno essere



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LIGURIA – ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA

Via Balbi 10, 16126 Genova – Tel. 010/542357 - PEC sab-lig@pec.cultura.gov.it PEO sab-lig@cultura.gov.it

Sito web <https://sabliguria.cultura.gov.it>

Piazza S. Maria in Via Lata 7, 16128 Genova – Tel. 010/537561 - PEC as-ge@pec.cultura.gov.it PEO as-ge@cultura.gov.it

Sito web <https://archiviodistatogenova.cultura.gov.it>

trasmessi a questo Istituto ogni 15 giorni e che saranno soggetti a verifiche e controlli anche senza preavviso.

Il livello massimo di illuminamento possibile è stabilito in 50 lux, fatti salvi gli accessi ai depositi.

Deve essere garantita una adeguata qualità dell'aria mediante adeguata ventilazione e depurazione tramite tecniche di filtrazione e curando che la diffusione dell'aria sia uniforme e raggiunga tutte le varie zone del deposito; devono essere assicurati almeno 5-7 ricircoli di aria/h in ogni punto e un ricambio d'aria del 10-20% della massa circolante per la ventilazione e il ricambio dell'aria ed utilizzati "filtri assoluti" ad altissima efficienza e bassissima penetrazione, per la captazione/abbattimento degli inquinanti (filtri HEPA).

Requisiti impiantistici

Il deposito deve essere dotato di tutti gli impianti tecnologici e di sicurezza, progettati conformemente alle norme, certificati e realizzati secondo la regola d'arte:

- impianto elettrico adeguatamente dimensionato;
- impianto telefonico e rete LAN con accesso ad Internet e possibilità di collegamento anche wireless;
- impianto idrico-sanitario;
- impianto di riscaldamento-condizionamento e/o trattamento dell'aria
- impianti di movimentazione interna (ascensori e montacarichi), se il deposito si sviluppa su più piani;
- impianti di sicurezza anticrimine;
- impianti di sicurezza antincendio;
- impianto di videosorveglianza.

Tutti gli impianti dovranno essere progettati in conformità alle norme di settore, realizzati a regola d'arte, collaudati e certificati, oltre che sottoposti a regolare manutenzione.

In particolare l'impianto di sicurezza antincendio deve prevedere:

- Dispositivi di separazione e compartimentazione (pareti, porte, infissi), in grado di evitare la propagazione dell'incendio per un periodo di tempo sufficiente all'estinzione (comunque non inferiore a REI 120).



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LIGURIA

Via Balbi 10, 16126 Genova – Tel. 010/542357 - PEC sab-lig@pec.cultura.gov.it PEO sab-lig@cultura.gov.it

Sito web <https://sabliguria.cultura.gov.it>

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA

Piazza S. Maria in Via Lata 7, 16128 Genova – Tel. 010/537561 - PEC as-ge@pec.cultura.gov.it PEO as-ge@cultura.gov.it

Sito web <https://archiviodistatogenova.cultura.gov.it>

- Dispositivi di rilevazione incendi (fumo e calore), collegati a centrali di controllo presidiate (forze dell'ordine, vigilanza privata, alloggio dei custodi...) in grado di garantire una reazione entro pochi minuti dall'allarme.

- Dispositivi di estinzione manuale (estintori a parete o carrellati), in quantità commisurata al carico d'incendio esistente. Benché di minor efficacia, sono da preferire gli estintori a polvere, poiché gli estinguenti a schiuma o CO₂ possono provocare gravi danni al materiale cartaceo. Ugualmente pericolosi possono rivelarsi i normali idranti ad acqua;

- Sistema automatico di estinzione a gas estinguente; non saranno presi in considerazione sistemi con estinguenti a base di idrocarbonato di potassio o simili (idrocarbonato d'ammonio, potassio nitrato, potassio cianato).

Allestimento e arredi

L'allestimento del deposito deve essere realizzato con strutture metalliche o comunque certificate come ignifughe.

Le finestre devono essere dotate di zanzariere.

Devono essere presenti idonei sistemi di prevenzione contro le infestazioni da topi o insetti xilofagi.

Altri requisiti

Dovranno essere disponibili e fornite in copia la SCIA e le certificazioni di tutti gli impianti esistenti, nonché il documento di verifica di vulnerabilità sismica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Imperiale
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LIGURIA

Via Balbi 10, 16126 Genova – Tel. 010/542357 - PEC sab-lig@pec.cultura.gov.it PEO sab-lig@cultura.gov.it

Sito web <https://sabliguria.cultura.gov.it>

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA

Piazza S. Maria in Via Lata 7, 16128 Genova – Tel. 010/537561 - PEC as-ge@pec.cultura.gov.it PEO as-ge@cultura.gov.it

Sito web <https://archiviodistatogenova.cultura.gov.it>